



TERVISEAMET

Ehitisregister  
ehr@mkm.ee  
Suur-Ameerika 1  
10122, Tallinn

Meie 12.06.2026 nr 9.3-1/26/4507-2

**Ehitusloa taotlus nr 2611271/05178 Hiiu  
maakond, Hiiumaa vald, Kärkla linn,  
Nuutri tn 11 Lasteaed**

**Hiiumaa Vallavalitsus** pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Kärkla lasteaed  
Ehitise aadress: Nuutri 11, Kärkla linn, Hiiumaa vald  
Projekti staadium: Eelprojekt  
Tellija andmed: Hiiumaa vald  
Projekteerija nimi: Creatomus Solutions OÜ

Kärkla la  
Nuutri  
Eelprojek  
Hiiumaa

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervishoiu seadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS-EN 17037: 2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☒ EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

**Terviseohutuse hinnang:** Kärkla lasteaia ehitusprojekti (Nuutri 11, Kärkla) eelprojekt on läbi vaadatud järgmiste märkustega:

1. Projektist on näha küll koristusruum, kuid ei selgu, kuhu planeeritakse rühmade koristusvahendite hoiustamine. Määruse 47 § 10 lg 3 kohaselt hoitakse puhastusaineid, -vahendeid ja -seadmeid ning desinfitseerivaid aineid selleks kohandatud ja lukustatud ruumis või kapis.

2. Palun täpsustada sõimerühma laste hoone ja sissepääsu ohutuse tagamine (väiksematele käsipuu vms.). Määruse 47 § 6 lg 1 kohaselt tagatakse õppeasutuses hoonesse ja ruumidesse ohutu sisse- ja väljapääs, järgides evakuatsiooni- ja väljumisteele kehtestatud nõudeid.
3. Kuidas planeeritakse tagada ohutus läbipaistvate seinte ja uste, ukseklaaside ning põrandani ulatuvate klaasakende puhul? Määrus 47 § 6 lg 3 kohaselt peab olema tagatud ohutus läbipaistvate seinte ja uste, ukseklaaside ning põrandani ulatuvate klaasakende puhul ja need peavad olema lapsele nähtavalt märgistatud või varustatud kaitsega.
4. Projekti joonisel ei nähtu einestamisruumis kätepesuvõimalus. Määruse 47 § 10 lg 4 sätestab, et einestamisruumis või -alal või selle läheduses peab olema lastele käte pesemiseks piisav hulk sobival kõrgusel paiknevaid valamuid. Valamud peavad olema varustatud sooja voolava veega, sobiva kätepuhastusvahendiga ja hügieenilise käte kuivatamise võimalusega.
5. Kus ja kuidas on ette nähtud koht, kapp välisriiete kuivatamiseks? Määruse 47 § 11 kohaselt on kehtestatud nõuded ruumide sisustusele ja vahenditele, mille lg 3 kohaselt tuleb tagada võimalus laste välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks.

Lisaks eelnevale juhime tähelepanu järgmisele:

1. Projektis on viidatud Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrusele nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”. Juhime tähelepanu, et alates 01.09.2025 on nimetatud määrus kehtetu ning jõustus määrus nr 47.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Piret Tõll 58339462  
Piret.Toll@terviseamet.ee