



## TRANSPORDIAMET

Saue Vallavalitsus  
info@sauevald.ee  
Kütise tn 8  
76505, Harju maakond, Saue vald,  
Saue linn

Teie 30.04.2025 nr 5-6/3469

Meie 05.05.2025 nr 7.1-2/25/7094-2

### **Hüüru küla Klaoksemetsa kinnistu madalpinge elektrivõrguga liitumise projekti projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega**

Olete pöördunud 30.04.2025 e-kirjaga nr 5-6/3469 Transpordiameti arvamuse saamiseks Harju maakonna Saue valla Hüüru küla Klaoksemetsa (72701:002:0425) kinnistu madalpinge elektrivõrguga liitumise projekti projekteerimistingimuste eelnõule.

Juhime tähelepanu, et EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 loetletud tegevused on ilma teomaniku nõusolekuta keelatud ning EhS § 99 lg 3 alusel on riigiteede piirides nõuete väljastamine ja tehnovõrgu projekti kooskõlastamine Transpordiameti pädevuses, mistõttu tuleb sarnastel juhtudel kaasamise või arvamuse küsimise asemel esitada projekteerimistingimuste eelnõu Transpordiametile kooskõlastamiseks EhS § 31 lg 4 p 1 alusel.

Tehnovõrk kavandatakse **riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee km 2,04–2,08** kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi Normid), **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Kavandatav elektrikilp projekteerida väljapoole riigiteega külgnevat vaba ruumi (Normid § 11) Klaoksemetsa (72701:002:0425) kinnistule.
3. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga ([maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee) või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus  
Lisa: Saue Vallavalitsuse korraldus

Annika Matson  
54620384, [Annika.Matson@transpordiamet.ee](mailto:Annika.Matson@transpordiamet.ee)