Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast.

Paigaldussügavus min 1,8m olemasolevast teekatte pinnast ja min 1m kraavi põhjast.

NB! Geodeetilise punkti kaitsevöönd!

Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast ja olemasolevast maapinnast ja min 1m kraavi põhjast.

Projekteeritav maakaabel
MPL439418, Kardla AJ - JK70665
AXPK4G120, L=246 / 255 m
(22102 Vorbuse-Kardla tee 14,44 - 14,67 km-l)

NB! Puurkaevu kaitsevööndi piir!

PK0+07, PE d=400
Hsv=48.32, Hvv=48.29
L=13.93m i= 0.22%

TR-0044

TR-0042

TR-0043

Kinnine kaeve 1250N Ø110, L=112m, paigaldussügavus min 1,2m

Kinnine kaeve 1250N Ø110, L=122m, paigaldussügavus min 1,2m

Puurkaev

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
soklil. Kilpide kaugus riigimaantee
servast rohkem kui 7m.
Kilp paigaldada ehitatava tee servast
2,5m kaugusele;
kilbi uks juurdepääsutee suunas;
teha kilbi maandus + potentsiaalitasanduse ring.

sanitaarkaitsevöönd R=50m

Geoalus, töö nr 8137-23 on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2023.a.
Teeprojekt nr MA18478 "Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 Kardla–Tartu lõik ", koostatud Skepast&Puhkim OÜ poolt 26.03.2025.a

Tingmärgid

- projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- suundpuurimise algus- ja lõpukaevik
- projekteeritud liitumiskilp / jaotuskilp
- demonteeritav objekt või seade
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- puurkaevu kaitsevööndi piir

Projekt	Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	LC3690
					Joonise nr	EL-4-01
	Projekteeris	A. Mee		11.06.2025	511 9005	Mõõtkava M 1: 500
	Kontrollis	A. Mee		11.06.2025	511 9005	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST / Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348