

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:



Projekteeritud mast, tugi

Katastriüksuse piir



Demontaaž

X = 6594300

Y = 5655000

Vahetada välja 36a vana puitmast
uue puitmasti vastu H=11m, klass 3 KREO
Paigaldada tugi
Õhuliin ankurdada

N

M16

24501:001:0728

Orusuu

24505:002:0144

Rannaveski tee 7

M15 asendada traavers lõputraaversi vastu

Demonteerida õhuliin kuni mastini M15
vt plaani 005

M15

MAJ Rannaveski

24505:002:0143

Rannaveski tee 6

X = 6594200

24505:002:0142
Rannaveski tee 5

Tellija:

Enefit Connect OÜ



Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme
Tartumaa, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee

Projekteeris: Ivo Rohula 56761280

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 18.11.2022

Töö nr: 22-175

Joon nr: 003

Mõõtkava: M1:500 A3

Töö nimetus:

Merevaate kinnistu ja lähipiirkonna võrgu ümberehitus.
Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond.
Tööprojekt TR0852, IP5505

Joonise nimetus:

Asendiplaani osa