


JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	Elektrilevi OÜ	VAH-97697	09.08.2023
2.	Telia Eesti AS	Trassid puuduvad	07.08.2023
3.	Loo Vesi OÜ	-	21.08.2023

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 08.08.2023 (kiili "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 10558G		Objekt: Harja maakond Jõealaste vald Joesuu küla Merveaste mii elektrivarustus (0053G lisamöödustis)		koostatud: 08.08.2023	 <p>Kirjanurk EEEG00316; 686 MA-K TEL0030997 Hiiuvalle tee 20 Oru küla Koze vald Harja maakond tel. +37265732016</p>
Objekti address		Möödkava 1:500	Leht 1 Leht 1	fail: 10558G Joonis	
Koostas	H.Harzia	Joonis:			
Kontrollis	M.Sepp	Geodeetiline alusplaan			


Kirjanurk
EEG000316; 686 MA
TEL003987
Hiievalja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725373919


MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 07.11.2022 (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 9053G		Objekt: Harju maakond Jõealajärve vald Joesuu küla Merveeravähi elektrivarustus		koostatud: 07.11.2022
Objekti aadress		Mootikava	Lehti	faili:
		1:500	1	3 9053G Joonis
Koostas	H.Harzia	Joonis:		
Kontrollis	G.Raudsepp	Geodeetiline alusplaan		



Kirjanurk
EEG00316; 686 MA-K
TEL 0300967
Hiljalt üle 20 Oru küla
Kõne vald Harju maakond
tel: +37257603112



Kirjanurk
EEG000316; 686 MA
TEL003987
Hiievalja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725750331

- Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt EC OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 414470.
 2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
 4. Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sügavusele ning teega ristumisel 1,0m sügavusele, välja arvatud riigi teemaal lahtiselt 1,0m ja ristumisel teega kinnisel meetodil 1,5m. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
 5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 18.11.2022 Töö nr: 22-175 Joon nr: 00Y Mõõtkava: M1:7000 A3
Töö nimetus:	Merevaate kinnistu ja lähipiirkonna võrgu ümberehitus. Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Tööprojekt TR0852, IP5505		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	