



KAEVIKU LÕIGE



MÄRKUSED:

1. Gaasitorustik rajada 100 mm (min) paksusele liivapadjale.
2. Kaevuku esmatäide teostada 100 mm paksuselt liivaga ja 400 mm kõrgusele gaasitorustikupeale paigaldada kollane märkelint.

MUUDATUS		MUUDATUSE KIRJELDUS		TEOSTAS	KUUPÄEV
 <p>OÜ DEM Projekt, registrikood 11111412 Juhkentali 52-1, 10132 Tallinn tel+372 56 50 2774; info@demprojekt.ee MTR reg. nr. EEP000272</p>		Projekti nimetus:			Stadium:
		ÄRI- JA TOOTMISHOONE KOPLIPERE TEE 1 GAASIVARUSTUS			Põhiprojekt
VASTUTAV SPETSIALIST		O. DEMIDOVA	08.12.2023	Objekti asukoht:	
PROJEKTEERIJAJA		O. DEMIDOVA	08.12.2023	KOPLIPERE TEE 1, RAE KÜLA, RAE VALD, HARJUMAA	
PROJEKTEERIJAJA				Töö nr:	
				6299/23	
				Joonise nimetus:	
				KAEVIKU LÕIGE	
				Joonise nr:	
				GV-3	
				Tellija:	
				O3 TECHNOLOGY OÜ	
				Moot:	