



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Olemasolev 0,4 kV maakaabel
	Olemasolev mastikaitse
	Vahetatav 0,4 kV õhuliin
	Vahetatav mast
	Uus kordusmaandus mastile
	Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D75 750N
	Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
	Kinnistu piir

Märkus:

- ) Geoalusena kasutatud OÜ AP Geodeesia töö nr AP24\_123.
- ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.
- ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä		Toovõtja:		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	jaanuar 2025
Too nimetus	Vana-Roosaku liitumise tööprojekt. Ojaküla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond.			Reg nr:	11445550	Too nr:	LC2749
Joonise nimetus	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:500 (A4)
				Projekteerija	Ain Talts		