

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	In/lv	Kaabeldus
	S	Pealüliti			XPK 3g2,5
		Kilbi maandur			Cu16
	PK	Kombikaitse		B10	
	M	Moodularvesti			
	1	Toiteplokk TR-1 toide		B6	
	TR-1	Toiteplokk	100W		
		Toitekaabel LED-moodulketile			2x1,5
		Toitekaabel LED-moodulketile			2x1,5
	DA1	Valgusti pos. V1	9,5W		3g1,5
	DA2	Valgusti pos. V2	9,5W		3g1,5
	DA3	Valgusti pos. V3	9,5W		3g1,5

<p>Tellija: Mefab OÜ Harju mk, Tallinn, Põhja-Tallinna lo, Telliskivi tn 36-1, 10611</p>	<p>Objekt: Viiratsi Ringtee kaabu 52 Viljandi-Rõngu tee, 89201:004:1820 Viljandi mk, Viljandi vald, Vardja küla, Viiratsi Ringtee</p>		<p>Töö nr.: 0423-25</p>
	<p>Joonis: ELEKTRIPAIGALDIS Valgustuse juhtimiskilbi skeem</p>		<p>Töö osa: ET</p>
	<p>Koostas</p>	<p>A. SEIFING</p>	<p>20.04.2025</p>
	<p>Kontrollis</p>		
<p>Energiaspirit OÜ Linnu tee 33/2-17 13418, Tallinn Tel. (+372) 50 70 986 e-post info@energiaspirit.ee Reg. nr. 12921018</p>	<p>Faili nimi</p>		<p>Staadium: EP</p>
			<p>Joonise nr: 1-1</p>