



Magnar Mäekivi
AS TREV-2 Grupp
magnar.maekivi@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Teie 10.09.2024

Meie 26.09.2024 nr 7.1-2/24/15626-2

**Kambja vallas Kambja alevikus riigiteele 22137
km 0,038 ja km 0,293 tuletõrje veevõtuks taskute
rajamine**

Olete taotlenud nõuded riigitee nr 22137 Kambja-Reolasoo tee (edaspidi *riigitee*) km 0,038 ja km 0,293 äärde tuletõrje veevõtukohtade tarvis taskute loomiseks. Soovite rajada veevõtukohad riigitee laiendustena 22137 Kambja-Reolasoo tee katastriüksusele (tunnus 28203:005:0042), mis asub Tartu maakonnas Kambja vallas Kambja alevikus.

Võttes aluseks ehitusseadustiku § 70 lg 3 ja anname **nõusoleku** tuletõrje veevõtukohtade tarvis taskute ehitamiseks ning väljastame ehitusseadustiku § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid) alusel **järgmised nõuded projekti koostamiseks**.

1. Tuletõrje veevõtukohad (edaspidi taskud) projekteerida riigitee km 0,038 ja km 0,293 riigitee vasemale küljele.
2. Taskute asukoht ja lahendus peab arvestama tuletõrje autole vajalikku peatumis ja tööruumiga. Tasku peab vastama normides toodud lisa 1 tabeli 47 nähtavuse tagamise põhimõtetele.
3. Tasku ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“.
4. Projekti koostaval ettevõtjal või isikul peab olema EhS kohane pädevus.
5. Projekti koostamisel juhendada kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja Transpordiameti juhenditest. Tiheasustusalal võib juhendada Eesti Standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.
6. Seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevööndit vastavalt EhS § 71 lg 2 ning kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Kirjeldada taskute asukohta riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukohta km).
7. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada järgnevaga.
 - a. Riigitee möödistada vastavalt Maanteeamet peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.
 - b. Möödistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja kontrollimiseks.

- c. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja.
 - d. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.
 - e. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh kooskõlastuste vanus kuni üks aasta.
8. Taskute katendiks projekteerida tüüp IV juhendist [Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele](#). Lubatud on rajada kruusakattega taskud.
 9. Taskud ei tohi eksploatatsioonijärgselt seada takistusi sademeveete ärajuhtimisele riigitee kattelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt.
 10. Lahendada liikluskorraldus, näidata olemasolevad, likvideeritavad ja projekteeritud liikluskorraldusvahendid.
 11. Taskud peavad olema tähistatud ja märgitud vastavalt tuletõrje veevõtukohta tähistatavale märgistusele. Teistel sõidukitel taskutes parkimine keelatud.
 12. Näha ette ehitustööde järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. Teepeenrad kindlustada purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kasvupinnasega.
 13. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele (näiteks looduskaitseala, muinsuskaitse piirangud, maaparandusehitised), kelle esitatud nõuded võivad mõjutada tasku asukohta või lahendust.
 14. Avatud tasku jääb riigitee koosseisu.
 15. **Projekt esitada kooskõlastamiseks maantee@transpordiamet.ee, mille alusel sõlmime lepingu taskute väljaehitamiseks.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki Rõõm

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee