



PÄÄSTEAMET

Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 25.10.2023 nr 12-1/338-29

Meie 07.11.2023 nr 7.2-3.1/7119-2

**Harku vald Kumna küla Metsaküla tee
1, Metsaküla tee 1a, Metsaküla tee 5,
Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee L3
maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmise otsus**

Esitasite Päästeameti Põhja päästkeskusele kooskõlastamiseks Harku vald Kumna küla Metsaküla tee 1, Metsaküla tee 1a, Metsaküla tee 5, Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee L3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Kütke küla Metsaküla tee 6 ja 6a ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine Metsaküla tee 1, Metsaküla tee 5, Metsaküla tee L1 ja Metsaküla tee 3 kinnistute osas, sooviga muuta krundi piire, täpsustada olemasolevate elamumaa kruntide hoonestusala ning suurendada ehitistealust pinda.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgneval põhjusel:

- 1) Väline kustutusvesi lahendamata. Seletuskirjas on viidatud tänaseks rajamata veevõtukohtadele, mille asukoht on välja toodud kinnistu täpsusega. Esitada asendiskeem, kus on arvestatud hoone sissepääsudest maksimaalselt 200m kaugusel paikneva veevõtukohtaga. Kui Harku Vallavolikogu otsusega 29.04.2009 nr 44 kehtestatud tuletõrje veemahutid asuvad kaugemal kui 200m, tuleb detailplaneeringu alasse näha ette nõuetekohane veevõtukoht.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee