


- Tingmärke**
- Projekteeritud KP maakaabellinn
  - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
  - Demonteeritav KP õhuliin
  - Raadamisala
  - Olev MP kaabel
  - Olev MP õhuliin
  - Tööst väljas olev sidekaabel
  - Kaabstrükkuse piir



**Märkused**

- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsesöödnis ja teemaal.
- Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus muude nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Linnde tähtsustus on enne kaaljoont  
 trassi pikkus, pärast kaaljoont liini pikkus

**Kasutatud materjal:**  
 1. Geoaalus - Kirjanuk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

**Kõrgused EH2000 süsteemis**

Projekti	Räpina-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Räpina vallas Polvamaal (II etapp)		Tellijä	Enfit Connect OÜ
Joonis	Asendiplaani vaated 1-3		Joonise nr.	IP6203-K2-1
Projekteerija	K. Kangro	3172 53045971	Mööblitaja	M 1.500
Kontrollis	K. Kangro	+372 53045971	Sildand	
Projektiühit			Kaal	liini
			EST	liini

**LEONHARD WEISS**  
 LEONHARD WEISS OÜ  
 E-post: estonia@leonhard-weiss.com  
 Telefon: +372 601 2285  
 Registratsioon: 15083348