



TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. kaitsetoru
- Puurimiskaevik
- Proj. tõmmits
- Proj. mast
- Dem. tugi
- Ol.olev sidetrass
- Ol.olev MP-õhuliin
- Riigitee kaitsevöönd

- Märkused:**
1. Projekteerimisülesanne nr. 475578
 2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC1897-1 ja LC1897-2.
 3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele.
 4. Taastada katted.
 5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt: Rapla-Pärnu raudtee 580 elektriliitumine, Juula küla, Rapla vald, Rapla maakond	Tellija: Elektrilevi OÜ						
Joonis: 0,4 kV elektrivõrgu plaan	Joonise nr: LC1897-1						
<p style="font-size: 8px;">AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tüsu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Projekteeris</td> <td style="width: 40%;">Egert Siigur</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">06.01.2025</td> </tr> <tr> <td>Kontrollis</td> <td>Egert Siigur</td> <td></td> </tr> </table>	Projekteeris	Egert Siigur	06.01.2025	Kontrollis	Egert Siigur	
Projekteeris	Egert Siigur	06.01.2025					
Kontrollis	Egert Siigur						
Mõõtkava 1:500	Leht TP						
Staadium TP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Leht</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Lehti</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Leht	1	Lehti	1		
Leht	1	Lehti	1				