



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 22.05.2024 nr 6-1/3302

Meie 30.05.2024 nr 7.2-3.1/3127-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamisest keeldumine (Patika
küla Patika saekaatri kinnistu ja lähiala
detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Ferrysan OÜ poolt koostatud „Patika küla Patika saekaatri kinnistu ja lähiala “ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus: Planeeritav kustutusvee kogus ei ole nõuetekohane.

2. Viidatud normdokumendid ei ole korrektsed ega ajakohased.

Selgitus: Määrus nr 17 väljaandja nimetus vale, EVS 812-7 pealkiri vale, viitamata SM määrus nr 10, viitamata EVS 812-4:2018.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästkeskus