

Kirill Svjatinski

From: Kirill Svjatinski
Sent: 29. september 2017. a. 15:41
To: 'microfix@trinon.com'
Cc: 'xgarantx@gmail.com'
Subject: Meeldetuletus

Tere

Tuletame Teile meelde, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 (Linda 6) täitmise kuupäev on saabunud.

Punkt 5: Korraldada hoones töötavatele inimestele evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Punkt 6: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll.

Tuletame Teile meelde, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/233 (Suur-Aguli tn 7) täitmise kuupäev on saabunud.

Punkt 1: Tagada hoone evakuatsioonivalgustuse regulaarne kontroll, mille tulemused fikseerida kirjalikult.

Punkt 2: Märgistada hoone esimesel korrusel asuv teine evakuatsioonipääs ja hoone hädaväljapääsud vastavate tuleohutusmärkidega.

Tuletame Teile meelde, et ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 (Linda 12) täitmise kuupäev on saabunud.

Punkt 4: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Punkt 5: Paigaldada hoonesse täiendavalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiit.

Palume teavitada, kas antud ettekirjutuse punktid on täidetud või mitte hiljemalt **05.10.2017**.

Täitmise korral, palume kirjale lisada ka tõestusmaterjalid (nt pildid, aktid jm) või pakkuda välja kuupäev, millal saaksime kohapeal asjaolusid fikseerida.

Juhul, kui vastus ei laeku, loeme ettekirjutuse täitmata jäetuks, millega kaasneb **sunniraha rakendamine**.

[Lugupidamisega](#)

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Kirill Svjatinski

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 58603556

Vahtra 3

21003 Narva Eesti

www.paasteamet.ee



