


- Märkused:
- Projekteerimisülesanne nr. LT-31228L ja LT-31229L.
  - Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilbid vastavalt joonistele JT3183-JT3184-1 ja JT3183-JT3184-2.
  - Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele.
  - Taastada katted.
  - Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
  - Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Kaldaääre ja Merekalda kinnistute liitumine elektrivõrguga, Österby küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond				Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan				Joonise nr:	JT3183-JT3184-1		
 OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tänu tänu tänu tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		02.07.2025	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur			Stadium	TP	1	1