



Lääne-Harju Vallavalitsus  
info@laaneharju.ee  
Rae tn 38  
76806, Harju maakond, Lääne-Harju  
vald, Paldiski linn

Teie 14.12.2024

Meie 19.12.2024 nr 7.1-2/24/7772-4

**Silla rohumaa detailplaneeringu ala  
sidevõrguga liitumise kasutusteatise  
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Lääne-Harju valla valla Tõmmiku ja Valkse küla Silla rohumaa detailplaneeringu ala sidevõrguga (edaspidi tehnovõrk) liitumise kasutusteatise nr 2411301/12848 v01 (menetlus nr 464051).

Tehnovõrk on rajatud riigitee nr 11194 Karjaküla tee km 2,12 teemaale ja tee kaitsevööndisse.

Kasutusluba soovitakse anda side maasisesele multitorule (EHR kood 221461054).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja § 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Projektiga oli kavandatud riigitee nr 11194 Karjaküla tee km 2,12 teemaal ELASA sidevõrgust väljavõtte tegemine multitoruga ja sidekaevu paigaldamine tee kaitsevööndisse. Edastatud teostusjoonisel puudub seotus ELASA sidevõrguga ning puudub sidekaev. Täiendada teostusjoonist ning edastada fotod kaevetöödest ja korrastatud teemaast riigitee maaüksusel.
2. Tehnovõrgu omanik ei ole esitanud Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, millega tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega.
3. Transpordiameti 23.05.2024 väljastatud projekti kooskõlastuse kirjas nr 7.1-2/24/7772-2 on märgitud nõue, mille kohaselt enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Antud nõue on täitmata. Palun vormistada vajalikud dokumendid ning edastada allkirjastatud korrastatud teemaa üleandmise-vastuvõtmise akt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson  
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee