Katseprotokoll KL2026/V169707K
Rahvatervise labor
Basseinivee keemiline analüüs

Tellija: Tallinna Tondi Kool Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 40, 11311

Veeallika valdaja: Tallinna Tondi Kool

Proovivõtu koht: Tallinna Tondi Kool. Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 40. Väike bassein.

Toitevee proovivõtu koht: söökla kraan

Proovivõtja: haldusjuht Andres Õunap

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proovivõtumeetod: EVS-EN ISO 5667-3:2018*, EVS-ISO 5667-5:2014*

Proov võetud:	10.02.2026	kell:	11:45	Analüüs alustatud:	10.02.2026	kell: 12:47
Toitevee proov võetud:	10.02.2026	kell:	11:30	Analüüs lõpetatud:	10.02.2026	
Proov toodud laborisse:	10.02.2026	kell:	12:09	Protokoll kinnitatud:	**10.02.2026**	

Proovivõtuprotokoll nr:

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Hägusus (bassein)	NTU	<0,3	2,0	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH (bassein)	pH ühik	7,3	6,7 - 8,0	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus (bassein)	mgO2/l	6,1		EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (veevõrk)	mgO2/l	3,7	5[1]	EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (vahe)	mgO2/l	2,4	+3	Arvutuslik*
Ammoonium (bassein)	mg/l	<0,05	0,5	ISO 7150-1:1984
Jääkkloor, vaba (bassein)	mg/l	0,8	0,5 - 1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor, seotud t >31°C (bassein)	mg/l	0,8	0,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Nitraatioon (bassein)	mg/l	7,1		V96:2023
Nitraatioon (veevõrk)	mg/l	4,5	50[1]	V96:2023
Nitraatioon (vahe)	mg/l	2,6	+20	Arvutuslik*
Värvus (bassein)	mg/l Pt	<2	15,0	EVS-EN ISO 7887:2011

Selgitus: oksüdeeritavus võib olla 3 mgO2/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Selgitus: nitraat (NO3–) sisaldus võib olla 20 mg/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 10%.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri 21.08.2025 määrus nr 38 „Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele"

Piirnormide alus[1]: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

Temperatuur*: basseinivee temperatuur 32,7 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799

10515226

tel: 7 943 600
labor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee