



TRANSPORDIAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee
Viljandi mnt 17
79511, Rapla maakond, Rapla vald,
Rapla linn

Teie 07.04.2026

Meie 08.04.2026 nr 7.1-2/26/5884-2

**Rapla valla Kelba küla Paema puurkaev,
menetlus nr 541558**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Rapla valla Kelba küla Paema kinnistu (kat tunnus 66901:001:0415) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 20102 kaitsevööndisse km 3,3 ca 20 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu 2611271/03378 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Geomente tööle nr 032666.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee