

LÄHTEÜLESANNE NR: LT-33844H**Kaitsme nimivoolu suurendamine, Merisiiliku tee 15, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond**

Projektkood: JT3248

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi eraisik			Isiku- või registrikood -
Kontaktaadress -	Tänav / maja / korter -	Sihtnumber -	Maakond -
	Telefon -	e-post -	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Merisiiliku tee 15	Mõõtepunkti ID 38ZEE-04421641-F
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 89001:014:0100

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 63
Liitumispunkti asukoht Võrguettevõtja mastil asuvas liitumiskilbis		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	VIIMSI 110/10	AIAOTSA:VII	KORALLI:(Viimsi)	F4
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu nooremsener, Aron Altmets, +37254460301 aron.altmets@elektrilevi.ee		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)		
Projekt vaja kooskõlastada		Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega		
Märkused		Tihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: Merisiiliku 15 Viimsi Imatra		

LÄHTEÜLESANNE NR: LT-33844H
EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabel-/õhuliini ristlõige (mm ²) – pikkus (m)	AXPK 4x300 – 120m	AMKA 3x120+95 – 110m
Märkused	Asendada liitumiskilbis peakaitse	
Lisa 1: <ul style="list-style-type: none"> Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181. 		
Lisa 2: Tehnilise lahenduse mahus: <ul style="list-style-type: none"> Mast 20 anda üle ühisriputuse omanikule(tänavavalgustus). Demonteerida alajaamast KORALLI:(Viimsi) kuni mastini 21 õhuliin. Ehitada maakaabel MPL444631 KORALLI:(Viimsi) F4 fiidril kuni mast 21. Asendada Merisiiliku tee 15 peakaitse 63A peakaitsmega. 		
Lisa 3:		
Asendiplaanid		

KOOSTAJA

Nimi Aron Altmets	Kuupäev 29.10.2025
----------------------	-----------------------