


Pos	Nimetus ja tehnilised andmed	Tüüp	Ühik	Hulk	Märkus
1	Sulavkaitsmed, 1-pool., 100 A		tk	3	alajaama
2	Kaitselüliti, 3-pool. vabastiga voolule 63 A		tk	1	liitumiskilpi
3	Jõukaabel 1kV	AXPK 4G240	m	135	
4	Kaablikaitsetoru Ø160mm, 1250N		m	95	puurimistoru
5	Kaablikaitsetoru Ø160mm, 750N		m	12	
6	Kaitsekate kaablile, l=2,5 m		tk	1	
7	Kinnitusklamber kaabli paigaldamiseks		tk	30	
8	Kaabli märgistuslint		m	12	
9	Kaevetööd		m ³	11	
	<i>Katete taastamise tööd:</i>				
1	Murukatte taastamine		m ²	25	

Märkus: Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud kooskõlastatult tellijaga nende asendamine teiste firmade vähemalt samaväärsete toodetega.

 <p>Tel. 6506156, 6701177 Fax. 6506112 E-mail projekt @elektritsentrum.ee MTR nr. EEP001002, EL10166300-001</p>			Tellija Elektrilevi OÜ		Staadium
			Objekt 10/0,4kV alajaama Koralli:(Viimsi) F4 elektrivõrgu ümberehitus, Kurekannuse tee L1, Koralli tee L1, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa (projektikood JT3248)		Tööprojekt
					26001
Projekti juht	A.Raja		PÕHILISTE ELEKTRISEADMETE JA – MATERJALIDE LOETELU.		EL-8-01
Projekteerija	T.Tšernetsova				
					Leht 1/1
Kuupäev	02.2026				Versioon 1