



TERVISEAMET

Rae Vallavalitsus
edastatud läbi ehitisregistri

29.08.2025 nr 9.3-1/25/6545-2 Teksti
sisestamiseks klõpsake või koputage
siin.

Vastus kasutusloa taotlusele nr 2511371/20668

Rae Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitas ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) [ehitusseadustiku § 127](#) lõike 2 kohaselt puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2511371/20668 (edaspidi taotlus), menetluses nr 505897. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusluba taotletakse puurkaevule katastrinumbriga 75575 asukohaga Harju maakond, Rae vald, Kopli küla, Pääsukese tn 8 (katastritunnus 65301:013:0343). Puurkaev, mis avab Kambriumi-Vendi põhjaveekogumit, on rajatud piirkonna vee-ettevõtja AS ELVESO tegevuspiirkonna tarbeks. Puurkaevu kasutajate orienteeruv arv on 3000 ja maksimaalne veevõtt 600 m³/ööpäevas.

[Keskonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 nõuete kohaselt on joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust võetud veeproovid ning analüüsitud määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajaid. Analüüsitulemuste kohaselt ei vasta puurkaevuvesi enne veetöötlust näitajate „raud“, „mangaan“, „ammoonium“ ja „efektiivdoos“ osas joogivee nõuetele, kuid enne tarbijale edastamist on ette nähtud põhjavee töötlemine kõigi nelja näitaja osas.

Amet kooskõlastab kasutusloa taotluse nr 2511371/20668.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kätlin lahi
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

+37253474619
katlin.lahi@terviseamet.ee