

Karantiiniaiaand:(Saue)
F1:
Mastist M2 ehitada välja maakaabel AXPB 4G240
(MPL426276) kuni mastini M11, L=41/61m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250N

71901:001:0859
Lille tee 1

Kõrgus toru peale
43.88

Kõrgus toru peale
43.41

hülss PE110, 383.53m

71901:001:0079
11342 Saku-Tõdva tee L17

toruhülss
Ø315plast
(L=12m)

45.31
44.08-43.67 Ø400 p

71801:006:1014
11342 Saku-Tõdva tee

71901:001:0108
11342 Saku-Tõdva tee L18

71901:001:0469
Soo tee 1

Asendada madalpinge post uue vastu

71901:001:0076
11342 Saku-Tõdva tee L16

71901:001:0578
Lille tee L15

71901:001:0072
11342 Saku-Tõdva tee L15

Paigaldada kinnisel meetodil

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 20.02.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 24-
Töö nimetus: Karantiiniaiaandi AJ õhuliini visangu osaline maakaablisse viimine, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa. LR4358		E-mail: hardi.tamme@enersense.com	Joon nr: 001
		Tel nr: +372 5174402	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Hardi Tamme	
		Kontrollis: Janar Kubbi	