
TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE

SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING
Lai tn 41, Paide linn, Järva maakond, 72716
Müra mõõdistused

Töö nr: 10.03.24/1

Käesolevas aruandes avaldatud arvamused/tõlgendused ei kuulu labori akrediteerimisulatusse

TALLINN 2024

Sisukord

Sisukord	2
Sissejuhatus	3
Müra mõõtmine	4
Protokoll 10.03.24/1M Müra parameetrite mõõtmine	5 - 7
Joonised/mõõteskeemid	8

Sissejuhatus

Töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine objektil, SOS Lasteküla ühing asukohaga Lai tn 41, Paide on teostatud vastavalt kokkuleppele 10.03.2024 aastal.

Käesolevas töös on toodud parameetri: müra – mõõtmine koos vastava mõõtmisprotokolliga.
Töö käigus on väljaselgitatud töötingimuste vastavus kehtivatele norm – tehnilistele tingimustele.
Mõõtmistulemused on aluseks ettevõtte ruumide tööhügieenilise olukorra parandamisel.
Protokolli valmistamise kuupäev: 11.03.2024

Kliendi andmed:

SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING

office@sos-lastekyla.ee

+372 656 6600

Jalgpalli tn 21 Tallinn Harjumaa 11312

Aruanne sisaldab 8 lehekülge teksti ja jooniseid.

Müra mõõtmised

Müra mõõtmine on teostatud vastavalt mõõtmismetoodikatele:

EVS EN ISO 9612:2009 „Müraekspositsiooni määramine töökeskkonnas Tehniline meetod“, mis on kooskõlastatud tellijaga.

Mõõteseadmed: SVAN 948, Nr.6954. Mõõteulatus (24÷140) dBA. Mikrofon SV22, Nr. 2498947.

Mõõtemääramatus: $\pm 2,08$ dB. Kalibreerimistunnistus Nr. 110439-2-1.

Müra normimise aluseks on:

Vabariigi Valitsuse määrus nr. 42 04.03.2002 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 7.

Mõõtmistulemused on toodud lisatud tabelina, kus on fikseeritud mõõtetulemid. Mõõtmiskohad on lisatud joonisel. Joonis ei vasta mõõtkavale ja on kujunduslik.

Uuringu andmeid on tehtud spetsiaalselt selle objekti kohta ning ei tohi paljundada labori kirjaliku nõusolekuta.

Protokoll 10.03/1M

1. Klient: SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING
2. Aadress: Lai tn 41, Paide linn
3. Mõõdistamise eesmärk: Töökeskonna müra mõõdistamine töökohtadel.
4. EVS EN ISO 9612:2009 „Müraekspositsiooni määramine töökeskonnas Tehniline meetod“, mis on kooskõlastatud tellijaga.
5. Mõõteseadmed: SVAN 948, Nr.6954. Mõõteulatus (24÷140) dBA. Mikrofon SV22, Nr.2498947. Mõõtemääramatus: ± 2,08 dB. Kalibreerimistunnistus Nr. 110439-2-1
6. Mõõtmised viidi läbi: 10.03.2024, kell 12.00 – 12.30
7. Mõõtmise tulemused:
Seade on kalibreeritud enne ja pärast mõõdistamist.

Nr	Mõõtmise koht, allikas ja iseloom (Fluktoonilised helid; Katkendlikud helid; Impulsiivsed helid)	Ekvivalentne püsiv A, helirõhutase $L_{Aeq,Te}$, (dB)	Hetkeline C, helirõhutase $L_{C,peak}$, (dB)
M1	10MAR0. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti köögilaua juures. Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 1 min ja 2 sek	57,2	84,8
M2	10MAR1. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti elutoas kohvilaua juures. Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 1 min ja 3 sek	49,0	85,39
M3	10MAR2. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti kasvatajate toas (toa keskel). Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse	47,1	81,6

	lülitatud. Mõõteaeg: 1 min ja 3 sek		
M4	10MAR3. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti laste toas nr 1 (toa keskel). Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 1 min	50,3	81,4
M5	10MAR4. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti laste toas nr 2 (toa keskel). Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 1 min ja 1 sek	46,8	68,3
M6	10MAR5. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti laste toas nr 3 (toa keskel). Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 58 sek	61,3	80,2
M7	10MAR6. Tegu on lairiba müraga (pidev müra). Müratase kõigub tulenevalt kas ventilatsiooniseade on sisse lülitatud või mitte. Müra mõõdeti juhataja toas (toa keskel). Mõõdistamise hetkel ventilatsiooniseade oli sisse lülitatud. Mõõteaeg: 1 min ja 2 sek	42,9	75,2

Mõõtmised viis läbi: Martin Johansson

Kontrollis: Andres Johansson

Mõõdistamise andmeid on tehtud spetsiaalselt selle objekti kohta ning ei tohi paljundada labori kirjaliku nõusolekuta.

Protokolli lõpp

