

#### Valgustid


1. Sõiduteevalgusti 33,5 W: Philips Unistreet BGP281 T25 1 xLED50-4S/730 DM32

#### Mastid

1. Sõidutee mastid: 1m konsooliga kooniline metallmast maapealse kõrgusega 8 m.

#### MÄRKUSED:

1. Projekteeritud valgustus ühendada olemasoleva tänavavalgustuse maakaabli toitele.
2. Toitekaablitenä kasutada 0,4 kV maakaablit AXPK 4G16. Maakaablite otsad kinnitada.

<b>Edites OÜ</b> Rg-kood 11532243 MTR TEL001063 www.edites.eu info@edites.eu					Tellija Road-Expert OÜ	Projekti number 22067K1	Joonise number EL-7-01
Projekti nimi/ aadress Mererohu tee tänavavalgustus ja sidevarustus Kõide I: Tänavavalgustus Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Mererohu tee							
Joonise nimi Tänavavalgustuse elektriskeem							
Projektijuht	J. Põlluveer	15.11.2023			(+372) 5302 5182	Projekti staadium	PP
Projekteerija	J. Põlluveer	15.11.2023			(+372) 5302 5182	Joonise mõõtkava	-
Kontrollija	J. Põlluveer	15.11.2023			(+372) 5302 5182	Leht	1 / 1