

KATSEPROTOKOLL NR 2024/57

Kuupäev: 22.02.24

Tellija/Klient: Tiit Tomson
VERSTON OÜKatselabor: TREV-2 GRUPP AS
Abissaare, Põlva maakond

Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):			
Objekt:	Nogopalu karjäär		
Võtmise koht:	Nogopalu karjäär		
Proovi võtja:	Tiit Tomson	Võtmise aeg:	24.01.24
Proovi tooja:	Tiit Tomson		
Materjali nimetus ja tähistus:	Purustatud kruus fr 0/16 mm N-3		
Märkused:			

Labor ei ole vastutav proovivõtu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvõetud ja katsetatud proovi(de)le.

Proovi vastuvõtmise aeg labori:	25.01.24	kl 13:00	Proovi reg nr:	32/30
---------------------------------	----------	----------	----------------	-------

Märkused:

KATSETULEMUSED

Täitematerjali külmakindluse määramine destilleeritud vees EVS-EN 1367-1 <i>Katse teostati alltöövõtja Tallinna Tehnikaülikooli laboratooriumis (labori protokoll N° 102/24 21.02.24)</i>

Katse fr	8/16	mm
Külmakindlus (F)	0,6	%

Protokolli allkirjastaja/kinnitaja:
(allkirjastatud digitaalselt)Carl Peeter Piho
Labori spetsialist

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba