

Mhor 1:500
Mvert 1:50

TINGMÄRGID

1 Asfalt
2 Killustik (möllise peenliiva vahetäitega, väga tihe)
3 Pude asfalt
4 Tehispinnas: liivane huumus
5 Kruusane peenliiv (täide, kohev kuni kesktihe, niiske)
6 Peenliiv (täide, kollakasbeež, kohev kuni kesktihe, niiske)
7 Mölline peenliiv (täide, kollakaspruun, kohev, märg)
8 Turvas (tumepruun, amorfne, liivane)
9 Turbamuda (tumepruun, pehme)
10 Huumus (tumehall, liivane)
11 Mölline savi (väheplastne, väga pehme)
12 Peen- kuni keskliiv (kohev, veeküllastunud)
13 Savi (pruun, keskplastne, sitke)
14 Liivane savile mõll (väheplastne, väga pehme)
15 Mõll (beež, kohev, märg)
16 Mölline peenliiv (kesktihe, kuiv kuni niiske)
17 Kruusane mölline peenliiv (kohev, veeküllastunud)
18 Peenliiv (kohev, niiske kuni märg)
19 Kesk- kuni jämeliiv (kesktihe, veeküllastunud)
20 Liivane kruus (kesktihe, veeküllastunud)
21A Mölline savi (moreen, väheplastne, väga pehme)
21B Mölline savi (moreen, väheplastne, sitke)
21C Mölline savi (moreen, väheplastne, poolkõva)
22A Liivane savine mõll (väheplastne, väga pehme)
22B Liivane savine mõll (väheplastne, sitke)
22C Liivane savine mõll (väheplastne, kõva, kuiv)
23A Kruusane savine peenliiv (väheplastne, väga pehme kuni pehme)
23B Savine kuni mölline peenliiv (väheplastne, sitke kuni poolkõva)

KAEVU TÄHIS	KS 4-2	KS 4-3	KS 4-4	KS 4-5; õhueraldus	KS 4-6
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	34.98	36.33	36.60	36.70	36.71	36.75
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	34.98	36.33	36.60	36.70	36.71	36.75
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	32.98	34.42	34.69	34.74	34.80	34.75
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.00	1.91	1.91	1.96	1.91	2.00
LANG ‰ / PIKKUS (m)	38.2	19	74.6	26	14.5	4.8	10
TORU LÄBIMÕÕT	PE De 110 - 19.3m
VAHEKAUGUSED (m)	74.6	10.5	1.9	2.2	4.8
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	178°	148°	151°	90°

MÄRKUSED:
1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-04.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: AS Põlva Vesi	Peatöövõtja: Wesico Project OÜ	Töö nr: 086/2024	
Projektijuht: Lauri Aim	Projekt: Võõpsu aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimine			Võõpsu alevik Räpina vald Põlvamaa
Vastutav spetsialist: Sirle Punka	Joonis: Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil KS 4-2...KS 4-6		Staadium: Tööprojekt	
Projekteerija: Merilin Lilo	Fail: 0862024_TP	Kuupäev: 30.01.2025	Mõõt: 1:50 1:500	Joonis: VK-6-06