AJ WM
KA 1000 VM, 800 kVA
Paigaldus vastavalt joonisele
L2726-K-3 leht 1

MPLTarbija1/MPLTarbija2 2xAl 4G300 64/72 m

KPLTarbija Al 3x50 136/141 m

LC2726 raames projekteeritud jaotuspunkt

LC2726 raames projekteeritud maakaabel

18502:001:0086
Agepõllu

18502:001:0006
Oja tn 5

Agepõllu
18502:001:0086

Riigimaantee tee kaitsevöönd

22140 Törvandi-Roiu-Unikülla tee

18502:003:0035

KM 9,05

planeeritud pinnas

põld

tee

44.88
29.08.2024

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- 1W2 — Proj. KP maakaabelliin
- 2W1 — Proj. MP maakaabelliin
- Proj. komplektalajaam
- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev KP õhuliin
- K — K — Ol. olev kanalisatsioon
- V — Ol. olev veetorustik
- Katastriüksuse piir

Projekt	**Oja tn 5 kliendi elektripaigaldise projekteerimine Roiu alevikus Kastre vallas Tartumaal**				Tellija	**WoodMore OÜ**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	**Asendiplaan**			Joonise nr	**LC2726-K-1**	
	Projekteeris	**K. Kangro**		04.11.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Kangro**			+372 53045971	Staadium	
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1