



TERVISEAMET

Maxima Eesti OÜ
info@maxima.ee

15.12.2023 nr 9.4-3/23/8110-3

Karjamaa 10 tehnoseadmete müra

Terviseametile (edaspidi amet) edastati kodaniku pöördumine seoses Põhja-Tallinnas Karjamaa tn 10 (78408:807:1050) asuva Kopli Maxima tootmistehhi katusel paiknevate tehnoseadmetest tuleneva häiriva müraga, mis levib Angerja 7 hoones suunas. Seadmed asuvad maja tagumisel küljel. Avaldaja sõnul on mürahäiring ööpäevaringne.

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) § 218 toodule teostab välisõhus leviva müra üle riiklikku järelevalvet Terviseamet. AÕKS § 59 tulenevalt peab müraallika valdaja tagama, et tema territooriumilt ei leviks normtasest ületavat müra. Käesoleval juhul on müraallika valdajaks Maxima Eesti OÜ (edaspidi ettevõtte).

Amet käis 04.12.2023 olukorraga tutvumas Karjamaa 10 lähiümbruses. Avaldaja kinnistul käsiseadmega mõõdetud müratasemed jäid keskmiselt vahemikku 42.4 - 44.7 dB. Avaldaja elamualale rakenduvad vastavalt keskkonnaministri 16.12.2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra sihtväärtused, mis on päeval 50 dB ja öösel 40 dB. Eeltoodust tulenevalt jääb mõõdetud müratase päeval ajavahemikul KeM 71 lisas 1 toodud normtasemele. Avaldaja sõnul töötab tehnoseade ööpäev läbi. **Mõõdetud tulemus ületab öisele ajale kehtestatud normtasest.**

Täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks palub amet riikliku järelevalvemenetluse algatamise vajalikkuse üle otsustamiseks vastata ettevõttele lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 38 lg 1, 2 järgnevale:

- Kas ettevõtte on müraprobleemist teadlik?
- Kas Karjamaa 10 kinnistul olevad tehnoseadmed töötavad ööpäevaringselt samal režiimil?
- Kas ettevõtte on teostanud/tellinud tehnoseadmetest tuleneva müra osas uuringuid, mis kinnitaksid läheduses asuvate elamute välisõhus levivate müratasemete vastavust keskkonnaministri KeM määrus nr 71 kehtestatud normtasemetele? Juhul kui ettevõtte on nimetatud uuringuid, palume saata mõõtmisaruanne ametile hindamiseks.
- Kas ettevõtte kavatseb rakendada müra leevendavaid meetmeid? Kui jah, siis palub amet teavitada, millised on järgnevad toimingud müraprobleemi lahendamiseks ning toimingute lõpetamise tähtaeg.

Amet palub saata vastused esitatud küsimustele, koos muu asjasse puutuva informatsiooniga hiljemalt 03.01.2024 e-posti aadressile info@terviseamet.ee

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ille Väster
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

+372 5340 5462
ille.vaster@terviseamet.ee