



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 12.02.2024 EHR menetlus 415277

Meie 22.02.2024 nr 7.1-2/24/2426-2

**Käina tee 32 mängu- ja liikumisväljaku
projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine märkustega**

Esitasite meile kooskõlastamiseks Hiiumaa valla Lauka küla Käina tee 32 kinnistu mängu- ja liikumisväljaku projekteerimistingimuste eelnõu. Kinnistu (katastritunnus 39201:004:0388) asub riigitee nr 12115 Kõrgessaare-Hüti-Puski tee km 2,09-2,18 kaitsevööndis.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3 **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane teekaitsevöönd.
2. Kanda joonistele kavandatava rajatise vähim kaugus riigitee äärmise sõiduraja servast.
3. Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Nõustume mängu- ja liikumisväljaku kavandamisega riigitee kaitsevööndisse, riigitee katte servast vähemalt 20 meetri kaugusele. Juhul, kui tegevusi soovitakse kavandada riigiteele lähemale, kaaluda piirdeaia rajamist.
4. Projektis kasutada [riikliku teeregistri](#) põhiseid teede numbreid ja nimetusi.
5. Juurdepääs kavandada riigitee olemasoleva ristumiskoha kaudu.
6. Lähtuvalt asjaolust, et projektiga hõlmatav ala ulatub riigitee kaitsevööndisse, tuleb projekti koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Projekti seletuskirja lisada selgitus, et tee omanik (Transpordiamet) on projekti koostajat teavitanud liiklusest põhjustatud häiringutest ega võta endale kohustusi riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks projektiga käsitletaval alal.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui projekteerimistingimusi ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Palusalu

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

58507716, Anna.Palusalu@transpordiamet.ee