

LISA P.P. Labor OÜ akrediteerimistunnistusele nr L296

ANNEX to the accreditation certificate No L296 of P.P. Labor OÜ

1. Akrediteerimisulatus on:

Accreditation scope is:

Töökeskonna mõõtmised

Measurements in the field of working environment

Jrk nr No	Mõõtmine Measurement	Mõõteobjekt Measurement object	Määratav näitaja Parameter	Meetod Method
Ventilatsioonisüsteemide parameetrid / Measurements of ventilation systems				
1.	Ventilatsioonisüsteemide justeerimine ja parameetrite mõõtmine <i>Adjustment and measurement of ventilation system parameters</i>	Ventilatsioonisüsteemid <i>Ventilation systems</i>	Õhu liikumiskiirus <i>Air velocity</i> Rõhkude vahe <i>Pressure levels</i> Arvutuslik õhu voolukiirus <i>Calculated air volume flow rate</i>	Tööjuhend_ventilatsioon Versioon 2021-1 (põhineb standardil EVS-EN 12599:2012)
Müra / Noise				
2.	Müra <i>Noise</i>	Töökohad <i>Working places</i>	Helirõhu tase <i>Sound pressure level</i> (sagedusdiapasoon 31Hz...12,5kHz) <i>Frequency range 31Hz...12,5kHz</i>	Tööjuhend_müra Versioon 2021-1 (põhineb standardil EVS-EN ISO 16032:2004)

2. Mõõtmist teostav struktuuriüksus: P.P. Labor OÜ mõõdistus

Part of legal entity that provides measurement:

3. Tegevuskohtade adressid: kliendi objektidel

Addresses of locations: at client facilities

4. Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete kohaselt

Laboratory is accredited against the requirements of standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Märkus: käesolev lisa on välja antud seoses akrediteerimisulatusse tööjuhendite versioonide muutumisega ja ulatuse korrigeerimisega ning asendab 04.12.2023 välja antud lisa.

Note: this annex is issued due to changes in work instructions versions and correction in the scope of accreditation and replaces the annex issued on 04.12.2023.

Eire Endrekson

Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja / Head of the Estonian Accreditation Centre

Tallinn, 10.02.2025