



TERVISEAMET

Ehitisregistri menetluskeskkond
Saaremaa Vallavalitsus
noreply@e-ehitus.ee

Teie 27.01.2025 nr menetlus nr: 471398

Meie 03.02.2025 nr 9.3-1/25/690-2

**Ehitusloa taotlus nr 2511271/00816
aadressile Saare maakond, Saaremaa
vald, Kuressaare linn, Rohu tn 4
lasteaed**

Projekti nimetus: Õhk-õhk soojuspumpade paigaldamine Rohu tn 4 lasteaiale
Ehitise aadress: Rohu tn 4, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Projekti staadium: Eelprojekt.
Tellija andmed: Saaremaa vallavalitsus
Projekteerija nimi: SP Ehitusteatris OÜ
Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- rahvatervise seadus;
- tarbijakaitse seadus;
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele“;
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitse nõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitse nõuded lapsehoiuteenusele“;
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitse nõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitse nõuded“;
- sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitse nõuded“;
- ettevõtlu- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõude

Projektis jäi selgusetuks, kui suur on seadmete tekitatav müratase siseruumides?

Projekt on jäetud kooskõlastamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Piret Tõll
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee