

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 3/19/2026 12:00:46 PM +00:00
To: "Stenver Ljahovski" <stenver.ljahovski@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Paunküla metaskond 43

Tere!

Kooskõlastame täiendavate tingimusteta. Lisaks infoks, et kitsenduste kaardil on kõnealune liin minu meelest nihkes. Ehk saate selle info edastada kuhu vaja.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Maakasutuse projektijuht
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Stenver Ljahovski <stenver.ljahovski@elektrilevi.ee>
Sent: Thursday, March 19, 2026 12:18 PM
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Paunküla metaskond 43

Tere

Projekteerin Harju maakonnas Rae vallas Aruvalla külas keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Kinnistul Paunküla metaskond 43 (33801:001:1962) soovime kooskõlastada masti toetuse paigaldust. Õhuliini asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toetamiseks ja mastide asukoha muutmiseks. Planeeritud lahenduse kohaselt asendatakse Paunküla metaskond 43 kinnistul asuv mast nr 35 samas asukohas uue puitmastiga, ning mille toetamiseks paigaldatakse lisaks kaks tuge mõlemale poole liini sihti. Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad toed jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida. Samuti asendatakse teised mastid ja nende toetused samades asukohtades. Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Lisas ka pilt mastist nr 35. Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust (näiteks „kooskõlastan“ vms).

Lugupidamisega

Stenver Ljahovski

Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5381 9059 | stenver.ljahovski@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee



elektrilevi

