

66903:002:1250
Seli tankla

Paigaldada LK228910-st tarbija kaablikaitsetoru 2m, D50, 450N

Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL426432)
JK68208 kuni olemasolev LK215171.
Lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 450N. L=64/70 m.
Taastada LK215171 demonteeritud ühendus.

Paigaldada JK68208 ja voolutrafodega liitumiskilp
LK228910, PK 3x225A.

66903:002:0088
Tänava

66903:002:1230
20109 Seli-Angerja tee

Paigaldada maakaabel AXPK 4G300 (MPL426431) AJ16446 F1 kuni JK68208.
Lahtisel meetodil D160, 450N. L=46/59m.












KP mastile 35 lisada liigpingepiirik.
Vaata elektriskeem joonis 004.

66903:002:0119
Silveri



66903:002:0952
Nurme

66903:002:0120
5 Tallinn-Rapla-Türi tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev maakaabel
-  Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev õhuliin
-  Olemasolev drenaažitoru
-  Olemasolev veetrass
-  Olemasolev sidekaabel
-  Projekteeritud kaablikaitsekõri tarbija kaablile (450N D50mm)
-  Demonteeritav liin või selle osa (vaata joonis 002)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-91
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 17.05.2024 Töö nr: 05/24/003
Töö nimetus: Seli tankla liitumine madalpingel Rõa küla, Rapla vald, Raplammaa LC1221	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/2 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi		