



KESKKONNAAMET

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee

Teie 14.08.2026 nr 8-1/26-083/14307-1

Meie 26.08.2026 nr 6-2/26/14944-2

Arvamus riigitee 1 Tallinna-Narva tee km 138-139 liiklusohtrliku koha likvideerimise projekteerimistingimuste eelnõu kohta

Esitasite Keskkonnaametile ehitusseadustiku § 31 lg 4 alusel kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks projekteerimistingimuste eelnõu, mille kohaselt on kavandatud põhimaantee 1 Tallinna-Narva tee km 138-139 lõigul liiklusohutuse parandamine ristmike arvu vähendamise kaudu.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS, Keskkonnaagentuur) andmetel ei jää tegevusalale kaitstavaid loodusobjekte ega ole registreeritud kaitsealuste liikide elupaiku.

Tegevusalale ulatub puurkaevu PRK0002224sanitaarkaitseala (50 m), kus veeseaduse (VeeS) § 151 lg 2 alusel on majandustegevus keelatud. Puurkaevu sanitaarkaitseala läbib kavandatav uus juurdepääsutee.

Keskkonnaametil puuduvad andmed põhjaveevõtu kohta puurkaevust PRK0002224, kuna puurkaev ei ole seotud ühegi keskkonnaloaga (st veevõtt jääb alla 10 m³ ööpäevas). Juhime tähelepanu, et põhjaveehaarde ümber ei moodustata sanitaarkaitseala juhul, kui võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee tootmise eesmärgil alla 10 m³ ööpäevas või tootmisvett. Sellise põhjaveehaarde ümber moodustatakse 10 m hooldusala (VeeS § 154 lg 3).

Põhjaveehaarde sanitaarkaitseala asjakohases registris muutmiseks hooldusalaks tuleb esitada taotlus Keskkonnaagentuurile, kes teeb sanitaarkaitseala hooldusalaks muutmise kande (VeeS § 277 lg 2).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse
juhataja
keskkonnakorralduse büroo

Anna-Maria Tael 5351 3920
anna-maria.tael@keskkonnaamet.ee

Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee /
Registrikood 70008658