

Lp. Veiko Rakaselg  
K-Projekt AS

**Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.**

21.09.2021a.

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Kurna külas Põllumehe (65301:001:3130) kinnistut maagaasiga varustada. Adven Eesti AS olemasolev B-kategooria gaasitorustiku perspektiivne pimeots asub 11115 Kurna-Tuhala tee (65301:001:3123) kinnistul Saire kinnistu piiril, Saire kinnistu DP moodustatava transpordimaa kinnistu nr 10 ääres selle kagu poolsema piiri ääres ning Saire DP-ga planeeritavad gaasitorustiku perspektiivsed pimeotsad paiknevad planeeritava kinnistu nr 10 lääne poolses osas selle kinnistu loode ja lõuna otstes. Põllumehe kinnistule detailplaneeringuga moodustavate äri ja/või toomishoone kinnistute jaoks planeerida B-kategooria gaasitorustik alates olemasolevast gaasitorustiku pimeosast 11115 Kurna-Tuhala tee kinnistul või alates Saire kinnistu DP-ga planeeritavatest gaasitorustiku pimeotsest piki 11115 Kurna-Tuhala tee kinnistut või Saire kinnistut, edasi piki 11115 Kurna-Tuhala tee T3 kinnistut kuni planeeringualani ning edasi piki planeeritavat transpordimaa kinnistut nr 11 ja piki planeeritavat haljasala maantee kaitsvööndis kuni kõikide planeeritavate kinnistute piirideni. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette harud ja liitumispunktide maakraanid kuni kinnistute piirideni, haljasalale planeerida liitumispunktid võimalikult lähedale tarnetorustikule. Liitumispunktide maakraanid planeerida kinnistute piiridele, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teiste kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega  
Aleksander Aan  
Gaasi jaotus  
aleksander.aan@adven.com  
Adven Eesti AS