



MÄRKUSED:

1. LIITUMISKILPID PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
2. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N L=3M. TARBIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
3. HALJASALAL MAAKAABEL PAIGALDADA LAHTISELT SÜGAVUSELE VÄHEMALT 0,7M.
4. RISTUMISEL TEEGA MAAKAABEL PAIGALDADA KINNISELT SÜGAVUSELE VÄHEMALT 1,0M.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Projekti nimetus

Jalaka elektriliitumine

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija



Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellija



Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija	S. Kulp		Stadium
Projektijuht	S. Kulp		TP
Projekteerija	V. Romanjuk		Kuupäev

13.09.2024

Möötkava

1:500

Projekti nr

12177P_JT2981

Joonise nr

E201