



MAA-AMET

Karl Martin Põldsam
LEONHARD WEISS OÜ
k.poldsam@leonhard-weiss.com

Teie 26.05.2023

Meie 01.06.2023 nr 6-3/23/8811-2

**Varbla-Tamba 10kV fiidri
rekonstrueerimine III etapp Lääneranna
vald Pärnu maakond**

Edastasite 26.05.2023 e-kirjaga Maa-ametile tööprojekti nr IP4908 „Varbla-Tamba 10kV fiidri rekonstrueerimine III etapp Lääneranna vald Pärnu maakond“. Töö on koostatud Enefit Connect OÜ tellimusel LEONHARD WEISS OÜ poolt.

Projekti raames on planeeritud töid Veere (tunnus 86301:001:0339) ja Kolmnurga (tunnus 86301:001:0340) kinnisasjadel, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet. Tööde käigus vahetatakse olemasolev paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin uue kaetud juhtmega õhuliini vastu ning vanad mastid asendatakse uutega.

Asendiplaani kohaselt on liinikoridoris vajalik võsa raadamine. Metsaseaduse § 43 lg 2 kohaselt majandab Keskkonnaministeeriumi valitsetavat metsa Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), seega tuleb ka Maa-ameti haldamisel olevatelt kinnisasjadelt lõigatud võsa ja metsamaterjali käitlemise osas pöörduda RMK poole. Maa-amet nõustub RMK poolt raie korraldamisega.

Projekti töösooni jääb 1 geodeetiline märk nr 8325 (GPA ID 216994; 52-883-98325; riiklik kõrgusvõrk). Nimetatud geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3 meetrit märgi keskmest.

Ruumiandmete seaduse (edaspidi RAS) § 25 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevöönd on geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt kitsendatakse inimtegevust. RAS § 26 lg 1 sätestab üheselt, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde tegemine.

Geodeetiline märk nr 8325 tuleb võimalusel säilitada praeguses asukohas, looduses tähistada geodeetiline märk ja selle kaitsevöönd ning kaitsta ehitustööde ajaks. Tagatud peab olema juurdepääs geodeetilisele märgile ning mõõtmiste läbiviimine geodeetilisel märgil. Kui tööde käigus saab rikutud märgi tähistus (tunnuspost), siis tuleb see taastada vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kui tööde käigus ei ole võimalik nimetatud geodeetilist märki senises asukohas säilitada, tuleb see vastavalt geodeetiliste tööde korra § 9 lõikele 3 teisaldada sobivasse asukohta ning asendada samaväärse (sh mõõtmismetoodikate seisukohalt) geodeetilise märgiga.

Täiendavate küsimuste tekkimisel seoses geodeetiliste märkidega palume pöörduda Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja poole (Karin Kollo, e-post karin.kollo@maaamet.ee).

Maa-amet nõustub tööprojektiga nr IP4908 „Varbla-Tamba 10kV fiidri rekonstrueerimine III etapp Lääneranna vald Pärnu maakond“ kavandatud töödega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Kivimaa

maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide büroo juhataja

Teadmiseks: Riigimetsa Majandamise Keskus

Kaili Ojaperv
5697 0494 kaili.ojaperv@maaamet.ee
Arvi Taru
5917 7565 arvi.taru@maaamet.ee