



**TRANSPORDIAMET**

Liina Roosimägi  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee

Teie 14.06.2024 nr 16-7/24-06603-008

Meie 02.07.2024 nr 7.2-4/24/10539-2

**Elering AS-i Eesti-Läti 4. projekti 330kV  
merekaablite hoonestusloa taotlusele  
arvamuse avaldamine**

Austatud Liina Roosimägi

Teatame, et Transpordiametil ei ole põhimõttelisi vastuväiteid AS Elering poolt Muhu saarest lõuna pool Virtsust Saaremaale kavandatava 330 kV merekaabelliini hoonestusloa menetluse algatamisele.

Juhime siiski tähelepanu Edela-Saaremaa - Ventspils trassi pikendusel Läti vetes tekkivale probleemile. Nimelt asub sellel trassil vahetult piiri taga Läti vetes laevateed tähistav poi (vt [https://webapp.navionics.com/#boating@10&key=scv\\_JqgrcC](https://webapp.navionics.com/#boating@10&key=scv_JqgrcC)).

Soovitame navigatsioonimärkide haldamisel kaablite kahjustamise vältimiseks kavandada kaabli trassi navigatsioonimärkidest eemale. Eesti meresõiduohutuse seadusest tuleneb nõue vältida kaableid kahjustavaid tegevusi vähemalt 0,5 meremiili (926 m) kaugusel kaablitest. Läti vastavate normide kohta meil info puudub.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janno Viina

laevateede üksuse navigatsioonimärgistuse koordinaator  
laevateede ja sadamate osakonna juhataja ülesannetes

Pärtel Keskküla  
5243837, Partel.Keskkyla@transpordiamet.ee