



Teejoon OÜ
rolandlaugason@gmail.com

Teie 13.08.2026

Meie 09.09.2026 nr 7.1-2/26/14240-2


Peetri alevikus riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri tee km 0,95-1,05 Järvesuu ja km 1,53-1,62 Järveveere bussipeatuste projektist

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri tee (edaspidi *riigitee*) km 0,95-1,05 Järvesuu ja km 1,53-1,62 Järveveere bussipeatuste projekti (Teejoon OÜ; töö nr 2602; edaspidi *projekt*).

Oleme esitanud nõuded riigitee 11330 Järveküla-Jüri tee km 1,1-3,79 bussipeatuste ja teeületuskohtade ehitamiseks 17.08.2022 kirjaga nr 7.1-2/22/16576-2 (edaspidi *kiri*). Nimetatud nõuete aluseks on muu hulgas Rae Vallavalitsuse tellimisel koostatud liiklusohutuse audit (edaspidi *LOA*) (Reaalprojekt OÜ töö nr P22018), mille tulemused on pädeva asutuse poolt 02.08.2022 protokollitud otsustena kinnitatud.


Esitatud projektlahendus ei vasta kõnealuses kirjas toodud nõuetele ega arvesta täielikult LOAs toodud ettepanekutega. Palume läbi vaadata järgmised märkused ning projektlahendust vajaduse korral täiendada ja täpsustada. Märkime, et projektlahenduse täpsustumisel võib menetluse käigus võib lisanduda täiendavaid märkuseid.

1. Asendiplaanil näidatud künnis peab olema sõiduteega ühes tasapinnas. Esitatud joonistel kõrguslahendus ei ole üheselt mõistetav ning viitab võimalikule kõrguste erinevusele. Palume lahendust korrigeerida ja eemaldada „Projekteeritud sõidutee kaldosa 0-10 cm“ tingmärk (vt *joonis 1*).



Joonis 1. Väljavõte projekti asendiplaanist

2. Kergliiklustee ja teeületuskoha (künnise) piirkonnas puuduvad vajalikud kõrgusarvud (vt *joonis 2*). Palume täiendada vertikaalplaneeringut selliselt, et lahenduse nõuetekohasust oleks võimalik kontrollida.



Joonis 2. Väljavõte projekti asendiplaanist

3. Projekti koosseisust puuduvad isikliku kasutusõiguse (IKÕ) plaanid ootekodade ning tehnovõrgu (teevalgustus) rajamiseks. Palume need lisada (vt *kirja p 17*).
4. Projektis ei ole kajastatud teeületuskohtade valgustust. *Kirja p 24* on teeületuskohtade valgustus nõutud ning sama küsimus oli käsitletud ka LOA protokollis. Palume esitada valgustuslahendus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisad:

- Lisa 1. 2602_PP_TL-3-01_seletus
- Lisa 2. 2602_PP_TL-4-01_asend+vert
- Lisa 3. 2602_PP_TL-4-02_asend+vert

/*Lisaadressaadid: Rae Vallavalitsus info@rae.ee

Jana Prost

5792 4753, Jana.Prost@transpordiamet.ee