Karjalasma metskond 58
47801:007:0388

Karjalasma metskond 58
47801:007:0388

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL207972
AHXAMK 3x120/35 AJ12226 - AJ12143
L_{trass}/L_{varuga}=3648/3740 m kaablikaitsetorus Ø160 mm.
Tika metsatee ulatuses paigaldada kaabel tee jäljevahesse k.torus 750 N L=1746 m

joon.7

joon. 9

Jooniste jaotus M1:70000



MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud OÜ DP Projektbüroo maamõõdutööd nr. 140-21-G.
Koordinaadid L-EST'97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID
- 1W2 — projekteeritud 10 kV maakaabelliin 450N k.torus
- projekteeritud kaablikaitsetoru 750N
- demonteeritav 10 kV ja 0,4 kV õhuliin
- maaüksuse piir

0 10 20 30 40 50
cm/m 1:1000

Tellija: Enefit Connect OÜ	enersense	Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	IP4476
				Staadium:	TP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	07.04.22
Töö nimetus:	Simiste 10 kV fiidri rekonstrueerimine Muhu vald, Saare maakond IP4476	Reg. nr: Telefon: e-mail:	11445550 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	7/
				Mõõt.:	A3 1:1000
Joonise nimetus:	Asendiplaan 7 – Tika tee 2. osa	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	