

Diagram of a cable cross-section with the following components labeled from top to bottom:

- Kinnistu piir (Property boundary)
- Projekteeritud KP kaabel (Designed KP cable)
- Projekteeritud kaitsetoru 750N (Designed protection tube 750N)
- Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N (Designed protection tube fixed 1250N)
- Puurimiskaevik (Boring tool)
- Olemasolev MP maakaabel (Existing MP cable)
- Olemasolev sidetrass (Existing side track)
- Võsa/okste eemaldus (Removal of brush/branches)

1. Investeeringuobjekti andmed:
2. Uuest PAJ-st paigaldada KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13765.
AJ Meevama:(Otepää) kulgevale KP kaablile teha sisselõige, paigaldades uus harukilp, millest võtta toide, paigaldades KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13766. Uuest alajaamast paigaldada KP maakaabelliin kuni Otepää-Vidrike õhuliini mastini nr 26, vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2. Mastivõimustuslüliti Ilmjärve LP tõsta ümber masti nr 49 vastavalt joonisele IP5987-2.
3. Demonteerimine:
Demonteerida AJ Kõsti:(Otepää) ja AJ Lõo:(Otepää).
Demonteerida Otepää-Vidrike õhuliin mastist nr 26 kuni AJ Kalevala:(otepää)
Vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
11. Maakaabel paigaldada transpordiameti maal minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teedega või kitsaskohtadega, paigaldada maakaabel vastavalt ristmevälja joonistele.
Põllul paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele.
12. Taastada katted.
Võsa-okste eemaldamine ~2033m2
13. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
14. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
15. Projekteeritavad KP kaablid ristuvad Põllumajandus- ja Toiduameti dreanaazitorustikega. Enne ehituse algust teha kindlaks torustike sügavus ja asukoht. Projektis kajastatud torustikud on informatiivsed, kuid võivad erineda tegelikkusega!

Võsa/okste eemaldus


Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=16m.
Paigaldada kinnisel meetodil.
Kraavi põhjast minimaalselt 1m
sügavuselt.

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "750N",
L=1208m.

Paigaldada kaabel
olemasoleva KP
kaabli kõrvale.

KP Maakaabel
3x240+16
NR: KPL218560
Trass = 1337m
L=1405m

1. Investeeringuobjekti andmed:
2. Uuest PAJ-st paigaldada KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13765.
AJ Meevama:(Otepää) kulgevale KP kaablile teha sisselõige, paigaldades uus harukilp, millest võtta toide, paigaldades KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13766. Uuest alajaamast paigaldada KP maakaabelliin kuni Otepää-Vidrike õhuliini mastini nr 26, vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2. Mastivõimustuslüliti Ilmjärve LP tõsta ümber masti nr 49 vastavalt joonisele IP5987-2.
3. Demonteerimine:
Demonteerida AJ Kõsti:(Otepää) ja AJ Lõo:(Otepää).
Demonteerida Otepää-Vidrike õhuliin mastist nr 26 kuni AJ Kalevala:(otepää)
Demonteerida Kõsti ML LP kuni olemasoleva AJ Kõsti:(Otepää) KP õhuliin AS-25.
Vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
11. Maakaabel paigaldada transpordiameti maal minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teedega või kitsaskohtadega, paigaldada maakaabel vastavalt ristmethyla joonistele.
Põllul paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele.
12. Taastada katted.
Võsa-okste eemaldamine ~2033m2
13. Paigaldus ja -ehitustöödel juhituda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
14. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
15. Projekteeeritavad KP kaablid ristuvad Põllumajandus- ja Toiduameti дренаazorustikega ja sidetrassidega (nii ristumine, kui ka paralleelne kulgemine sidetrassiga). Enne ehituse algust teha kindlaks torustike sügavus ja täpne asukoht.

Projekt	Sangaste PAJ väljavigud-Vidrike liider, Rester küla, Otepää vald, Valga maakond				Teflo Efficient Connect OÜ	
 LEONHARD WEISS	Jaanis	10/0,4 kV Elektrivõrgu plaan			Jaanis nr	IP5987-1
Projektskeis	Karl-Magnus Rebbe			09171608	Määrus	M 1500
Kontrollis	Aap Erik				Staatus	Tõdpositiiv
E-post: estonia@leonhard-weiss.com Tel: +372 661 2285 Registrikood: 12003348 www.leonhard-weiss.eu					Keel	Lahti
					EST	Lahti