



- Märkused:
- Investeeringuobjekti andmed:
 - Uuest PAJ-st paigaldada KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13765. AJ Meevama:(Otepää) kulgevale KP kaablile teha sisselõige, paigaldades uus harukilp, millest võtta toide, paigaldades KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13766. Uuest alajaamast paigaldada KP maakaabelliin kuni Otepää-Vidrike õhuliini mastini nr 26, vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2. Mastivõimustuslüliti Ilmjärve LP tõsta ümber masti nr 49 vastavalt joonisele IP5987-2.
 - Demonteerimine: Demonteerida AJ Kõsti:(Otepää) ja AJ Lõo:(Otepää). Demonteerida Otepää-Vidrike õhuliin mastist nr 26 kuni AJ Kalevala:(otepää) Demonteerida Kõsti ML LP kuni olemasoleva AJ Kõsti:(Otepää) KP õhuliin AS-25. Vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
 - Maakaabel paigaldada transpordiameti maal minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teedega või kitsaskohtadega, paigaldada maakaabel vastavalt ristmävälja joonistele. Põllul paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele.
 - Taastada katted.
 - Võsa-okste eemaldamine ~2033m2
 - Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 - Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
 - Projekteeritavad KP kaablid ristuvad Põllumajandus- ja Toiduameti дренаazorustikega ja sidetrassidega (nii ristumine, kui ka paralleelne kulgemine sidetrassiga). Enne ehituse algust teha kindlaks torustike sügavus ja täpne asukoht.

Projekt	Sangaste PAJ väljavõlgud- Vidrike flider, Restu küla, Otepää vald, Valga maakond	Taotleja	Enelit Connect OÜ
Joonis	100/4 kV Elektrivõrgu plaan	Joonise nr	IP5987-1
Projektants	Karl-Magnus Rebaine	Mõõkava	M 1:500
Korraldaja	Aap Erik	Staudum	Tööprojekti
Kest	EST	Leht	8
		Leht	11

E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon: +372 601 2305
Registrikood: 12083348
www.leonhard-weiss.ee