



**PÄÄSTEAMET**

**/\*ASUTUSESISESEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Võru Vallavalitsus

vald@voruvald.ee

Teie 28.04.2026 nr 7-1/1305

Meie 26.05.2026 nr 7.2-3.2/2906-2

**Võrumõisa külas, Rápina mnt  
37 ja Hola katastriüksuste  
detailplaneeringu koostöölastamisest  
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu koostöölastamast Võru maakonnas Võru vallas Võrumõisa külas Rápina mnt 37 ja Hola katastriüksuste detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoha kaugus ehitise kaugeimast uksest ei tohi olla ühepere elamute puhul üle 400 m mööda teed mõõtes (Määruse § 6). Ning 200 m ärihoone kaugeima sissepääsuni. Praeguses lahenduses on veevõtukohaks näidatud Konnametsa tee ääres olev hüdrant mis paikneb mööda teed mõõtes kaugemal kui kirjeldatud nõuded.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostöölastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

nõunik

Lõuna päästkeskus

Lisa(d):

1. Märkus lisa kohta

2. Märkus lisa kohta

Sama/Teadmiseks: Märkused lisaadressaatide kohta

Margo Lempu  
+372 7337313  
margo.lempu@paasteamet.ee