

Objekt: **VILJANDI MAAKOND VILJANDI LINN JÄRVE TN 10 VILJANDI SPA MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK**
MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	PARAMEETRID	MÕÖT	KOGUS
1	PE100 GAASITORU	PE100, SDR11	Ø110 x 10.0	ca 1625 m
2	ELEKTERKEEVISE PÕLV - 90°	PE100, SDR11	De110-90°	5
3	ELEKTERKEEVISE PÕLV - 45°	PE100, SDR11	De110-45°	5
4	ELEKTERKEEVISMUHV	PE100, SDR11	De110	vast.vaj.
5	ELEKTERKEEVISE OTSAKORK	PE100, SDR11	De110	1
6	MAA-ALUNE SULGESEADE + spindlipikendus telesk. + kübar + kape 40T (EN 124) + bet. alus	EN 1555-4, PE100 SDR11	Ø110	2
7	TURVALINT	"MAAGAAS", kollane	a = 100 mm	ca 1315 m
8	IMPULSSJUHE (vaskjuhe isolatsiooniga)	NYN	2 x 2.5 mm ²	ca 1665 m
9	LIIVAPADI JA -TÄIDE GAASITORU ÜMBER		max fraktsioon 6 mm	ca 394.5 m ³
10	VÄLJAKAEVATAV PINNAS			ca 1054 m ³
11	MANTELTORU, PE100, SDR11	PN16	315 x 28.6	326m
12	GEOTEKSTIIL			vast.vaj
13	PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL 43 + 54 + 190 + 23 m			4 LÕIKU
14	MÄRKETULP KOOS OTSIKUGA			9

MÄRKUSED:

1) Spetsifikatsioon sisaldab vaid põhimaterjale