



PÄÄSTEAMET

Haljala Vallavalitsus
haljala@haljala.ee

Teie 28.07.2025 nr 7-1/70-18

Meie 19.08.2025 nr 7.2-3.3/4746-1

**Võsu alevikus Lepalinnu maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmise kohta seisukoha edastamine**

Päästeameti Ida päästekeskus tutvus Võsu alevikus Lepalinnu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse korraldusega. Päästeameti Ida päästekeskusel puuduvad vastuväited ning ettepanekud KSH algatamata jätmise otsuse kohta.

Samas juhime tähelepanu, et esitatud eskiislahendusel puudub märke tulekustutusvee tagamise lahenduse kohta, varasemal joonisel on näidatud tuletõrjehüdranti asendiplaanil.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo

Alar Tetting
+372 3222708
alar.tetting@paasteamet.ee