



TRANSPORDIAMET

Koit Kreem
Eesti Horisontaalpuur OÜ
koit@horisontaalpuur.ee
Loo 14
79515 Rapla

Teie 22.11.2023 e-kiri

Meie 01.12.2023 nr 7.1-3/23/21940-3

**Riigitee nr 11262 Ruu-Ihasalu tee km 0,76-0,98
tehnovõrgutööde järgselt rikitud teekate
Nõue**

Austatud hr Koit Kreem

16.11.2023 kohtus Transpordiameti esindaja Tõnis Pihlamägi riigiteel nr 11262 Ruu-Ihasalu km 0,754, AS-i Vensen (reg kood 10258343) ja Eesti Horisontaalpuur OÜ (reg kood 12249609) esindajatega, seoses tehnovõrgutöödega transpordimaal. Objektile viibides tuvastasid ja fikseerisid osapooled olukorra, kus horisontaal puurimistööde tagajärjel on rikitud Transpordiametile kuuluvat riigitee katet – kogu tee laiuses, horisontaalpuurimise kohal, on tekkinud teekatte vajum, sh on töödega lõhutatud teekatteserv. Olukorra selgituseks on juurde pandud fotod käesoleva kirja juurde (lisa 1).

Tööde teostamiseks Transpordiameti hallataval transpordimaal on AS-ile Vensen väljastanud liiklusvälise tegevuse luba nr 7.1-3/23/21940-2. Transpordiametiga on eelnevalt kooskõlastatud tehnovõrguprojekt.

VÕS § 1043 kohaselt peab teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isiks (kahju tekitaja) hüvitama kahju, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Tehnovõrgu ehitaja on oma tegevuse käigus kahjustanud riigitee katet, mis tähendab, et tehnovõrgu ehitaja on tekitanud Transpordiametile õigusvastaselt kahju, mille tagajärjel on ohustatud tee kui rajatise korrakohane kasutamine. Tehnovõrgu ehitajana olete võtnud riigiteele tehtud kahju omaks. Transpordiamet palub tekitatud kahju osas teostada parandustöid, mis asendab kahjunõude lepinguväliselt tekitatud kahju osas. Teekatendi taastamiseks tuleb koostada teeprojekt, mis tuleb kooskõlastada Transpordiametiga. Teeprojekti tehnilised tingimused küsida Transpordiametilt info@transpordiamet.ee.

Kooskõlastatud teeprojekti alusel, teostada teekatte taastamistööd hiljemalt 31.05.2024.

Rikitud katteserv tuleb ajutiselt taastada kuuma- või külmaseguga (minimaalne paksus 7cm) hiljemalt 05.12.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Pihlamägi

korrashoiu projektijuht
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Lisa: Fotod