



Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Meie 20.03.2026 nr 7.1-2/26/3050-3

**Nõuded ootekoja paigaldamiseks riigitee nr
14208 km 2,212 bussipeatusesse**

Olete küsinud tingimusi ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 14208 Kärksi-Elistvere tee (edaspidi *riigitee*) km 2,212 „Kärksi“ (vasakul pool) bussipeatusesse.

Kirjeldatud bussipeatus on tähsitatud liiklusemärgiga nr 541a, peatuses puuduvad kõrvaesõit, laiendus, ooteplatvorm ning ootekoda.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3, Transpordiameti põhimääruse ja kliimaministri 17.11.2023 [määruse nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*) **anname nõusoleku ootekoja paigaldamiseks** riigitee nr 14208 km 2,212 (vasakul pool) asuvasse bussipeatusesse **tingimusel**, et arvestatakse järgmiste nõuetega.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda normide § 53 lõikest 2, mille kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele riigitee katte servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6%.
4. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
5. Kui ootekoda rajatakse riigitee alusele maale, siis tuleb ootekoja püstitamiseks ja hooldamiseks sõlmida isikliku kasutusõiguse leping.
Esitada meile maantee@transpordiamet.ee täiendavaks kooskõlastamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) seadmise plaan, kus tuua välja kasutusõiguse seadmine ootekoja rajamiseks. IKÕ plaani koostamisel lähtuda Transpordiameti peadirektori 14.02.2025 käskkirjaga nr 1.1-1/25/21 kinnitatud „[Riigivara kasutamiseks andmise](#)“ juhendist.
Ootekoja paigaldamine on lubatud pärast IKÕ lepingu sõlmimist.
6. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, meiega kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
7. Tööde maa-alal korrastada riigiteega külgnev ala.
8. Ootekoja paigaldamise ajavahemikust palume meid eelnevalt informeerida maantee@transpordiamet.ee.
9. Me ei võta ootekoja paigaldamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tsahkna

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Tuuli Tsahkna

58073001, Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee