

Tehniline kirjeldus**Tuletõrje teisaldatav avariipump****1. Üldine kirjeldus**

Seotud hanke eesmärgiks on soetada neli avariikasutuseks mõeldud teisaldatavat tuletõrjepumpa. Tuletõrje avariipumpasid kasutatakse tulekahju kustutamiseks olukorras, kus peamist tuletõrjepumpa ei saa kasutada, näiteks kui laeva elektri- või peamasina süsteemid on rivist väljas. Samuti kasutatakse tuletõrje avariipumpasid väikeste mõõtmete ja mobiilsuse tõttu laeva raskesti ligipääsetavates osades või päästetöödeks sadamas.

2. Tehnilised nõuded

- 2.1. Kaal täidetud kütusepaagiga kuni 80 kg.
- 2.2. Bensini- või diiselmootoriga, autonoomne käivitus.
- 2.3. Imikõrgus vähemalt 7 m.
- 2.4. Tootlikkus surve 6 bar juures vähemalt 500 l/min.
- 2.5. Imiava Storz B ja surveava Storz C. Vajadusel võib lisada üleminekuid.
- 2.6. Kasutatud korrosioonile ja roostele vastupidavaid materjale või pinnakaitset.
- 2.7. Vastab standardi EN 14466 klassile PFPN 6-500.

Näidistooted: JohStadt ZL600H, Rosenbauer OTTER (PFPN 6-500), Tohatsu VE500AS (PFPN 6-500) või samaväärne.

3. Komplekti kuulub vähemalt:

- 3.1. Tuletõrjemootorpump koos tootja poolt ettenähtud standardvarustusega.
- 3.2. Kaitse- ja kandraam käepidemetega, mis on mõeldud pumba tõstmiseks ja kandmiseks kahe inimese poolt.
- 3.3. üks DN65 (2½") surveväljund;
- 3.4. üks DN65 (2½") imiühendus;
- 3.5. Vaakum- või eeltäiteseade koos kõikide tööks vajalike komponentidega.
- 3.6. Kasutus- ja hooldusjuhend eesti või inglise keeles.
- 3.7. Vastavusdeklaratsioon ja muud seadme kasutamiseks vajalikud sertifikaadid ning dokumendid.

4. Paigaldus ja koolitus

- 4.1. Müüja peab ostja nõudmisel tagama seadme üleandmisel kasutajale vastava tootja nõuetele koolituse. Kasutajakoolitus peab toimuma ostja asukohas mitte hiljem kui 2 nädalat peale tarnet kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti. Kasutajakoolituse aeg lepitakse kokku ostjaga peale tellimuse esitamist. Kasutatavad koolitusmaterjalid jäävad ostjale edaspidiseks kasutamiseks.