



TRANSPORDIAMET

Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee
Kallaste tn 12
76901, Harju maakond, Harku vald,
Tabasalu alevik

Teie 14.02.2025

Meie 14.02.2025 nr 7.1-2/25/2594-2

**Harku valla Naage küla Kõbla tee 1 puurkaev,
menetlus nr 474919**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Harku valla Naage küla Kõbla tee 1 kinnistu (kat tunnus 19801:001:4005) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 21,31; ca 33 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on kuni 10 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2511271/01677 vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5623.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse päevast veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee