

Erkko Teder
Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
erkko@roadplan.ee

Teie 19.12.2023

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/3149-6

Riigitee nr 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul sõiduautode ja jalgrattaparkla põhiprojekti koostamine

Aktsiaselts Eesti Raudtee on üle vaadanud korrigeeritud eskiislahenduse töö nr 23025 „Riigitee nr 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul põhiprojekti koostamine“ (katastritunnus 58201:002:0027), ning meie tähelepanekud eskiislahenduse korrigeerimiseks on järgnevad:

1. Näidata asendiplaanil aktsiaselts Eesti Raudtee 14.08.2023 allkirjastatud kirjas nr 13-8/3149-2 tehtud ettepanekud:
 - punkt 3, planeeritavate kommunikatsioonide alad (elektrile, sh liitumispunkt, valvekaameratele ja tänavavalgustusele);
 - punkt 4, kergliiklustee valgustus, seejuures arvestada olemasoleva olukorraga (kraavid, õhuliinid koos mastidega mõlemal pool teed);
 - punkt 6, raudteeliikluse ohutuse tagamiseks ning jalakäijate ja sõidukite raudteemaale selleks mitte ette nähtud kohtades minemise vältimiseks näidata projektialas piirete asukohad, jalakäija torupiiretega jne.
2. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee telekom- ja turvagusüsteemi (TTA) tähelepanekud:
 - 2.1. Projektis planeeritava parkla sõiduteed pikikulgemisel (parkla märgi 575a juures) TTA kommunikatsioonide peale mitte planeerida. Kui sõidutee asukohta muuta pole võimalik, tuleb kaablid nihutada võimaluse piires sõidutee alt välja ning näha ette kaitsmine poolitatavate kaitsetoruga:
 - Kui põhiprojekt koostatakse enne aktsiaseltsi Eesti Raudtee poolt koostatava releeruumi ja kaablite ümbertõstmise projekti, siis näha ette kaablite ümbertõstmine ning taotleda tehnilised tingimused TTA kaabliliinide ümbertõstmiseks.
 - Kui põhiprojekt koostatakse pärast aktsiaseltsi Eesti Raudtee poolt koostatava projekti, siis arvestada aktsiaselts Eesti Raudtee projekti lahendusega ning taotleda tehnilised tingimused.
3. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee elektrivõrkude amet (EVA) tähelepanekud:
 - 3.1. Teed ja trassid projekteerida mitte vähem kui 5 m 10 kV õhuliini mastide konstruktsioonidest (sh tõmmitsatest). Vajadusel taotleda tehnilised tingimused õhuliini maakaabliga asendamiseks.
4. Korrigeeritud lahendus esitada kooskõlastamiseks aktsiaseltsile Eesti Raudtee aadressil infra@evr.ee, mille alusel saab aktsiaselts Eesti Raudtee väljastada tehnilised tingimused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: aktsiaselts Eesti Raudtee 14.08.2023 allkirjastatud kiri nr 13-8/3149-2

Ingrid Plutus 509 4386